

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsobp.spb, e-mail:nsobp@nsobp.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00401

030348

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «1-ый Лакокрасочный завод» (ООО «1-ый Лакокрасочный завод»). Юридический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. Фактический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. ОГРН 1095005000320. Тел.: +7 (495) 740-00-59. Факс +7 (495) 740-00-59. E-mail: info@1lkz.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «1-ый Лакокрасочный завод» (ООО «1-ый Лакокрасочный завод»). Юридический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. Фактический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. ОГРН 1095005000320. Тел.: +7 (495) 740-00-59. Факс +7 (495) 740-00-59. E-mail: info@1lkz.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ", ОГРН 1097746413962, свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. 153904, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс +7 (495) 740-2-60.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции позволяющая провести идентификацию)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ", код ОКПД2 20.30.11.120  
Органический состав для древесины и материалов на её основе выпускаемый производителем в жидком или порошковым виде с добавками к композиции антипирена-антисептика) Святозар СВ-01ПР (SVATOZAR-01PR) модификаций: Святозар СВ-01ПР Стандарт (SVATOZAR-01PR Стандарт), Святозар СВ-01ПР Люкс (SVATOZAR-01PR Люкс), Святозар СВ-01ПР Терма (SVATOZAR-01PR Терма), Святозар СВ-01ПР Прайм (SVATOZAR-01PR Прайм), Святозар СВ-01ПР Эконом (SVATOZAR-01PR Эконом), Святозар СВ-01ПР Эконом+ (SVATOZAR-01PR Эконом+), Святозар СВ-01ПР Лак KM0, KM1, KM2 (SVATOZAR-01PR Лак), выпускаемые по ТУ 2316-001-88891461-2014. Серийное производство. код ТНВЭД России**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ТУ 2316-001-88891461-2014. ГОСТ Р 53292-2009 п.п.: 4.2. 6.1, 6.2, 6.3. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе соответствуют требованиям: (смотрите приложение № 005397).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(наименование проведенных исследований и измерений)

Протоколы испытаний 163Д-19 от 07.11.2019 г., 164Д-19 от 07.11.2019 г., 165Д-19 от 08.11.2019г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЦОС». свидетельство об аккредитации (подтверждении соответствия) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация производителя, ТУ 2316-001-88891461-2014. Акт о результатах анализа состояния производства № 65ГДС/ЛП-19. от 13.05.2019 г.

**БЕЗ ОТГРУЗА**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.11.2019 по 11.11.2024

Руководитель  
заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение  
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00401

(номер сертификата соответствия)

005397

(учетный номер бланка)

Огнебиозащитный состав (в жидком или порошковом виде имеет в составе антипирен-антисептик) Святозар СВ-01ПР (SVATOZAR-01PR) для обработки древесины и материалов на её основе, выпускаемый в модификациях: Святозар СВ-01ПР Стандарт (SVATOZAR-01PR Стандарт), Святозар СВ-01ПР Люкс (SVATOZAR-01PR Люкс), Святозар СВ-01ПР Терма (SVATOZAR-01PR Терма), Святозар СВ-01ПР Прайм (SVATOZAR-01PR Прайм), Святозар СВ-01ПР Эконом (SVATOZAR-01PR Эконом), Святозар СВ-01ПР Эконом+ (SVATOZAR-01PR Эконом+), Святозар СВ-01ПР Лак КМ0, КМ1, КМ2 (SVATOZAR-01PR Лак), выпускаемые серийным номером 2316-001-88891461-2014 обеспечивают:

- I (первую) группу огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность с общим расходом не менее 280 г/м<sup>2</sup>, устойчив к старению (по ГОСТ Р 53292-2009);

- II (вторую) группу огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность с общим расходом не менее 180 г/м<sup>2</sup>, устойчив к старению (по ГОСТ Р 53292-2009).

Изделия из древесины, обработанные огнебиозащитным материалом (имеет в составе антипирен-антисептик) Святозар СВ-01ПР (SVATOZAR-01PR) для обработки древесины и материалов на её основе, выпускаемый в модификациях: Святозар СВ-01ПР Стандарт (SVATOZAR-01PR Стандарт), Святозар СВ-01ПР Люкс (SVATOZAR-01PR Люкс), Святозар СВ-01ПР Терма (SVATOZAR-01PR Терма), Святозар СВ-01ПР Прайм (SVATOZAR-01PR Прайм), Святозар СВ-01ПР Лак КМ0, КМ1 (SVATOZAR-01PR Лак) с расходом не менее 400 г/м<sup>2</sup> имеют следующие показатели пожарной опасности:

- группа горючести Г1 (слабогорючие по ГОСТ 30244-94 метод 2);

- группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96);

- группа дымообразующей способности Д2 (с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-18 п. 3.18);

- группа токсичности продуктов горения Т2 (умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-89 п. 3.31);

- группа распространения пламени РП1 (не распространяющие по ГОСТ 51032-97).

Класс пожарной опасности КМ 1 по: «Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Таблица 3.

Изделия из древесины, обработанные огнебиозащитным материалом (имеет в составе антипирен-антисептик) Святозар СВ-01ПР (SVATOZAR-01PR) для обработки древесины и материалов на её основе, выпускаемый в модификациях: Святозар СВ-01ПР Стандарт (SVATOZAR-01PR Стандарт), Святозар СВ-01ПР Люкс (SVATOZAR-01PR Люкс), Святозар СВ-01ПР Терма (SVATOZAR-01PR Терма), Святозар СВ-01ПР Прайм (SVATOZAR-01PR Прайм), Святозар СВ-01ПР Лак КМ0, КМ1 (SVATOZAR-01PR Лак) с расходом не менее 400 г/м<sup>2</sup> (при обработке с ветоном) относятся к группе трудногорючих по ГОСТ 12.1.044-18 п. 3.50 (где "н" - не).

Руководитель  
 (подпись, инициалы, фамилия)  
 Заместитель руководителя  
 (подпись, инициалы, фамилия)  
 Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев

А.Е. Лебедев



БЕЗ ОТГРУЗА