

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsobp.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.003404**

(номер сертификата соответствия)

030351

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «1-ый Лакокрасочный завод» (ООО «1-ый Лакокрасочный завод». Юридический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. Фактический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. ОГРН 1095005000320. Тел.: +7 (495) 740-00-59. Факс +7 (495) 740-00-59. E-mail: info@1lkz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «1-ый Лакокрасочный завод» (ООО «1-ый Лакокрасочный завод». Юридический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. Фактический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. ОГРН 1095005000320. Тел.: +7 (495) 740-00-59. Факс +7 (495) 740-00-59. E-mail: info@1lkz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" (ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ"). Юридический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. Фактический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. ОГРН 1097746413962. свидетельство об аккредитации (подтверждении компетенции) экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБ0.Р.Э.П.119 от 15.02.2018г. 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звезда, д.7, стр.1, оф. 606, тел/факс 8 (495) 645-52-60.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Состав огнезащитный (краска огнезащитная для металлических и код ОКПД2 оцинкованных воздухопроводов) с эксплуатационными характеристиками: для жилых, производственных и общественных помещений, а также под навесом в модификации зима, летняя, летне-зимняя (СВ-01В) (Святозар код ТНВЭД России СВ-01В). ТУ 2316-001-88891461-2014. Серийное производство.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ТУ 2316-001-88891461-2014. ГОСТ Р 53299-2018. Воздуховоды.

Методы испытаний на огнестойкость.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**(ИСПЫТАНИЯ) И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ**

Методы испытаний №: 168Д-19 от 11.11.2019 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЦОС».

1. Предел огнестойкости воздуховода (толщина стенки не менее 0,8 мм) в составе: краски огнезащитной «SVATOZAR SV-01V» (ТУ 2316-001-88891461-2014), при расходе 1,3 кг/кв.м и толщине сухого слоя 0,7 мм (без учета технологических потерь), составляет по признакам потери плотности и теплоизолирующей способности не менее EI 30; 2. Предел огнестойкости воздуховода (толщина стенки не менее 0,8 мм) в составе: краски огнезащитной «SVATOZAR SV-01V» (ТУ 2316-001-88891461-2014), при расходе 2,3 кг/кв.м и толщине сухого слоя 1,3 мм (без учета технологических потерь), составляет по признакам потери плотности и теплоизолирующей способности не менее EI 60.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация производителя. ТУ 2316-001-88891461-2014. Акт о результатах анализа состояния производства № 65ГДС/И-19. от 13.10.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.11.2019 по 13.11.2024

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
А.Н. ЕрофеевЭксперт (эксперт)
А.Е. Лебедев

БЕЗ ОТГРУЗА