



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК RU.ПБ21.Н.00049

№ ПС 004599

№ _____

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «1-ый Лакокрасочный завод» (ООО «1-ый Лакокрасочный завод»). Юридический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. Фактический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. ОГРН 1095005000320. Тел.: +7 (495) 740-00-59. Факс +7 (495) 740-00-59. E-mail: info@1lkz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «1-ый Лакокрасочный завод» (ООО «1-ый Лакокрасочный завод»). Юридический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. Фактический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. ОГРН 1095005000320. Тел.: +7 (495) 740-00-59. Факс +7 (495) 740-00-59. E-mail: info@1lkz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТТЕСТ», ОГРН 1175053006578, свидетельство о подтверждении компетентности ОС по сертификации продукции № ССБК RU.ПБ21 действительно до 07.08.2020 г., адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, корп. 1, к/д. 606, тел/факс (495) 645-52-60. Эл. почта: gosttest17@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитный лак для древесины (износостойкий, полимерный, код ОКПД2 полуматовый, эпоксидный, двухкомпонентный) Finlux F-107 по 20.30.11.120 дереву, материалам на основе, SIP, OSB, МДФ (ЛДСП, ЛДВП, ЛМДФ) и металлу. Изготовленный по ТУ 20.3012-005-88891461- код ТНВЭД России 2019. Серийный выданный.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 07.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), табл.3 , 27.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование методов испытаний, измерений)

Протокол испытаний 30ГД-19 от 21.05.19г. ИЛ «ГОСТТЕСТ» свидетельство о подтверждении компетентности на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК.RU.21ПБ21 до 07.08.2020г. группа горючести -Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В2 (умеренно воспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования Д2 (умеренная дымообразующая способность) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п. 11); показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.13). РП-1 (нераздражающие) по ГОСТ Р 5103 2-97. Класс пожарной опасности- КМ2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем органу по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация производителя ТУ 20.3012-005-88891461-2019. Акт о результатах анализа состояния производства № 20ГДС/И-19. от 13.05.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.06.2019 по 04.06.2024

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев

М.П.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsobp.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00326**

(номер сертификата соответствия)

029282

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «1-ый Лакокрасочный завод» (ООО «1-ый Лакокрасочный завод»). Юридический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. Фактический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. ОГРН 1095005000320. Тел.: +7 (495) 740-00-59. Факс +7 (495) 740-00-59. E-mail:info@1lkz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «1-ый Лакокрасочный завод» (ООО «1-ый Лакокрасочный завод»). Юридический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. Фактический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. ОГРН 1095005000320. Тел.: +7 (495) 740-00-59. Факс +7 (495) 740-00-59. E-mail:info@1lkz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», ОГРН 1097746413962. свидетельство об аккредитации экспертной организации по сертификации № НСОПБ.ЮАБО.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звезда, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс 8 (495) 645-52-60.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитный лак для пола и стен (износостойкий, полимерный, полуматовый, эпоксидный, двухкомпонентный) Finlux F-107 по дереву, материал на его основе, SIP, OSB, МДФ (ЛДСП, ЛДВП, ЛМДФ) и металл, изготовленный по ТУ 20.3012-005-88891461-2019. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. федеральных законов от 10.07.2012 г., № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ); ГОСТ Р 5292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 47Д-19 от 17.05.19 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЦОС». Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО. ПР.119 15.02.2018г. Универсальный огнезащитный лак Finlux F-107 нанесенный на деревянную конструкцию, обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности при нанесении в 2-3 слоя и суммарном расходе не менее 0,350 кг/м² без учета технологических потерь.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве документов соответствия продукции)

Техническая документация производителя, ТУ 20.3012-005-88891461-2019. Акт о результатах анализа состояния производства № 20ГДС/И-19. от 13.05.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.06.2019 по 04.06.2024



Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев

ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЗ ОТГРУЗА