



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0
 www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00340**

(номер сертификата соответствия)

029297

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «1-ый Лакокрасочный завод» (ООО «1-ый Лакокрасочный завод»).Юридический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. Фактический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. ОГРН 1095005000320. Тел.: +7 (495) 740-00-59. WhatsApp+7 (905) 700-40-59. E-mail: info@1lkz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «1-ый Лакокрасочный завод» (ООО «1-ый Лакокрасочный завод»).Юридический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. Фактический адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2. ОГРН 1095005000320. Тел.: +7 (495) 740-00-59. WhatsApp+7 (905) 700-40-59. E-mail: info@1lkz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», ОГРН 1097746431232, свидетельство об аккредитации экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г.143909, Московская область, Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс 8 (495) 645-52-60.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные акриловые: Краска акриловая интерьерная модификаций Святозар Св-15, СВ- код ОКПД2/ОКП 05 5, СВ-25, СВ-10, Св-11 и Finlux F-15, F-5, F-25, F-10, F-11, F-733 20.30.1 КМ1 Eco Acrylic, ВД-АК -1180, ВД-ВА 224. Краска (штукатурка) 23 1000 фактурная модификаций F-7, Св-7, F-712 КМ0 НГна силикатной основе. Изготовленные по ТУ 20.3012-005- код ТН ВЭД России 88891461-2019. Серийное производство.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), табл.3, 27;

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№: 72Д-19 от 06.07.19 г., 73Д-19 от 06.07.19 г. ИЛ ООО «ЦОС», свидетельство об аккредитации экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.119 от 15.02.2018г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок. Показатели пожарной опасности Материалы лакокрасочных водно- дисперсионных полиакриловых модификаций Finlux и Святозар смотри приложение № 004922 .

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя ТУ 20.3012-005-88891461-2019.Акт о результатах анализа состояния производства № 20ГДС/И-19. от 13.05.2019 г. Места для нанесения маркировки на таре и упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.07.2019 по 07.07.2024



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев

БЕЗ ОТГРУЗА

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
 к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00340

№

(номер сертификата соответствия)

004922

(учетный номер бланка)

Код ОК 034 (ОКПД-2)/ код ОКП 05	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
20.30.1/ 23 1000	Краска Святозар и Finlux акриловая интерьерная модификаций Святозар и Finlux Святозар Св-15, СВ-5, СВ-25, СВ-10, Св-11 и Finlux F-15, F-5, F-25, F-10, F-11, F-733 KM1 Eco Acrylic, ВД-АК -1180, ВД-ВА 224 изготовленная по ТУ 20.3012-005-88891461-2019. Серийное производство.	-Группа распространения пламени по поверхности - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244.Группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96. Коэффициент дымообразования - Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18). Показатель токсичности - Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20).
Класс пожарной опасности красок акриловых и акриловых с черными пигментами Святозар Св-15, СВ-5, СВ-25, СВ-10, Св-11 и Finlux F-15, F-5, F-25, F-10, F-11, F-733 KM1 Eco Acrylic, ВД-АК -1180, ВД-ВА 224, в том числе для путей эвакуации, модификаций Eco Acrylic, Gold, Standart и изготовленных по ТУ 20.3012-005-88891461-2019, серийное производство: КМ1		

Код ОК 034 (ОКПД-2)/ код ОКП 05	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
20.30.1/ 23 1000	Краски (штукатурки) фактурные Finlux F-7 и Святозар-7 модификаций микро-фактурная (фактурная краска), мелко-фактурная (мини-декор), средне-фактурная (декорпаста «Шуба»), крупно-фактурная (декор-паста «Короед»). F-712 КМ0 НГ краска на силикатной основе Изготовленные по ТУ 20.3012-005-88891461-2019, Серийное производство.	ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", раздел 6. Метод 1.
Класс пожарной опасности краски (штукатурки) фактурной Finlux F-7 и Святозар СВ-7 модификаций микрофактурная, среднефактурная, крупнофактурная и F-712 КМ0 НГ краска на силикатной основе изготовленных по ТУ 20.3012-005-88891461-2019. Краска является не горючей и относится к негорючим материалам (НГ). Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0 .		



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

БЕЗ ОТГРУЗА

А.Н. Ерофеев

А.Е. Лебедев